ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ БРА

1.Назначение и область применения:

1.1 Переключатель для бра ПРОГРЕСС (далее - изделие/изделия), предназначен для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В ±10% и частотой 50 Гц. Подробные характеристики изделия представлены в Таблице 1.

1.2 По требованиям безопасности, изделие соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011.

1.3 По требованиям электромагнитной совместимости, изделие соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

1.4 По требованиям ограничения применения опасных веществ, изделие соответствует Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЗС 037/2016.

1.5 Изделие предназначено для использования внутри жилых, общественных и коммерческих учреждений.

2. Комплектность:

переключатель для бра - 1шт;

упаковка - 1шт.

3. Подключение:

3.1 Подключение изделия, должно осуществляться только квалифицированным персоналом.

3.2 Перед подключением изделия, убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В ±10%, частоты 50 Гц.

3.3 Освободите изделие от упаковки.

3.4 Выверните центральный винт и снимите крышку изделия.

3.5 Присоедините контакты питающего кабеля, просунув с двух сторон, их зачищенные концы, в пазы контактных зажимов изделия.

3.6 Затяните винты контактных зажимов изделия.

3.7 Закрепите питающий кабель, фиксатором в основании корпуса изделия.

3.8 Установите крышку изделия на место.

4. Требования безопасности и техническое обслуживание:

4.1 Эксплуатация изделия, должна осуществляться в месте с нормальным уровнем влажности и загрязнения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подключение изделия при включенном электропитании сети;
- эксплуатация изделия с механическими повреждениями;
- подключение изделия к повреждённому питающему кабелю;
- эксплуатация изделия с превышением параметра: Номинальная сила тока, указанного в Таблице 1.

5. Транспортировка и хранение:

5.1 Транспортировка изделий, допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.

5.2 Хранение изделий, осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -40 до +50°С и относительной влажности 98% при 25°С. При хранении на стеллажах упаковки с изделиями должны быть сложены не более чем в 5–6 рядов по высоте.

6. Утилизация:

6.1 Переключатель для бра ПРОГРЕСС не содержит вредных веществ и утилизация изделия осуществляется в соответствии с правилами утилизации бытовой электротехники.

Таблица 1. Основные характеристики

Артикул	850000	850001
Номинальное напряжение, В	250	250
Номинальная сила тока, А	10	10
Заземляющий контакт	нет	нет
Тип контактного зажима	винтовой	винтовой
Материал корпуса	ABS	ABS
Материал контактной группы	медь	медь
Диапазон сечений присоединяемого проводника, мм^2	0.50-1.50	0.50-1.50
Цвет корпуса	белый	черный
Степень защиты от влаги и пыли, IP	20	20
Тип переключателя	клавишный	клавишный
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4
Количество циклов вкл.-выкл.	40000	40000
Предельный срок хранения до ввода в эксплуатацию	5 лет	5 лет

Номер партии:	Наименование торговой организации:
Подпись продавца:	Дата продажи:

www.progress-co.ru

Produced: PROGRECC CO., LTD
№308, Caiwuwe Development Building, Baoan Road (South)st., Shenzhen, China
Произведено: ПРОГРЕСС Ко., ЛТД
№308, Гаувей Девелопмент Билдинг , ул. Баоан, Шенжень, Китай