



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ПЕЧНОЙ РАЗЪЕМ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

1. Назначение и область применения:

- 1.1 Печной разъем открытой установки ПРОГРЕСС (далее - изделие/изделия), предназначен для работы в сетях переменного тока с напряжением $230В \pm 10\%$ и частотой 50 Гц. Подробные характеристики изделия представлены в Таблице 1.
- 1.2 По требованиям безопасности, изделие соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011.
- 1.3 По требованиям электромагнитной совместимости, изделие соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011.
- 1.4 По требованиям ограничения применения опасных веществ, изделие соответствует Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016.
- 1.5 Изделие предназначено для открытой установки внутри жилых, общественных и коммерческих учреждений.

2. Комплектность:

печной разъем в сборе - 1 шт;
упаковка - 1 шт.

3. Монтаж и подключение:

- 3.1 Монтаж и подключение изделия, должен осуществляться только квалифицированным персоналом.
- 3.2 Перед подключением изделия, убедитесь в правильности напряжения питающей сети $230В \pm 10\%$, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
- 3.3 Отключите питание сети.
- 3.4 Освободите изделие от упаковки и извлеките вилку разъема из розетки разъема.
- 3.5 Подключение розетки разъема:
- вывернуть центральный винт и снять верхнюю крышку изделия;
 - присоединить контакты сетевого кабеля, просунув их зачищенные концы в пазы контактных зажимов, внутреннего механизма изделия (далее - механизм);
 - заземляющий провод, зафиксировать в контактном зажиме, обозначенном соответствующим знаком;
 - затянуть винты контактных зажимов механизма;
 - закрепить механизм, на монтажной поверхности, с помощью крепежных элементов (не входит в комплект поставки);
 - установить верхнюю крышку изделия на место.
- 3.6 Подключение вилки разъема:
- вывернуть центральный винт и снять верхнюю крышку изделия;
 - присоединить контакты питающего кабеля, просунув их зачищенные концы в пазы контактных зажимов изделия;
 - заземляющий провод, зафиксировать в контактном зажиме изделия, обозначенном соответствующим знаком;
 - затянуть винты контактных зажимов изделия;
 - закрепить питающий кабель, фиксатором в основании корпуса изделия;
 - установить верхнюю крышку изделия на место.

4. Требования безопасности и техническое обслуживание:

- 4.1 При эксплуатации, изделие можно сочетать с любыми видами не горючих материалов, пригодных для монтажа.
- 4.2 При эксплуатации необходимо располагать изделие вдали от источника образования пыли и в месте с нормальным уровнем влажности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- монтаж изделия, чистка и замена при подключенном электропитании сети;
- эксплуатация изделия с механическими повреждениями;
- подключение изделия к поврежденной электропроводке;
- эксплуатация изделия с превышением параметра: Номинальная сила тока, указанного в Таблице 1.

5. Транспортировка и хранение:

- 5.1 Транспортировка изделий, допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 5.2 Хранение изделий, осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -40 до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 98% при 25°C . При хранении на стеллажах упаковки с изделиями должны быть сложены не более чем в 5–6 рядов по высоте.

6. Утилизация:

- 6.1 Печной разъем открытой установки ПРОГРЕСС не содержит вредных веществ и утилизация изделия осуществляется в соответствии с правилами утилизации бытовой электротехники.

Таблица 1. Основные характеристики

Артикул	3282410	3282520
Номинальное напряжение, В	250	250
Номинальная сила тока, А	32	32
Способ монтажа	открытый	открытый
Заземляющий контакт	есть	есть
Тип контактного зажима	винтовой	винтовой
Материал корпуса	PVC негорючий	карболит
Материал основания	PVC негорючий	карболит
Материал контактной группы	медь	медь
Диапазон сечений присоединяемого проводника, мм ²	0.75-4.00	0.75-4.00
Цвет корпуса	белый	черный
Степень защиты от влаги и пыли, IP	20	20
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4
Количество циклов вкл.-выкл.	5000	5000
Предельный срок хранения до ввода в эксплуатацию	5 лет	5 лет

Номер партии:	Наименование торговой организации:
Подпись продавца:	Дата продажи:



www.progress-co.ru

